



ACREDITACION OI 015

El Instituto Nacional de Normalización, INN, certifica que:

SERVICIOS DE INGENIERIA SINCO LTDA.

ubicado en Vergara N°1037, Con Con

ha renovado su acreditación en el Sistema Nacional de Acreditación del INN, como

Organismo de Inspección Tipo A según NCh-ISO 17020:2012

en el área Productos para combustibles, con el alcance indicado en anexo.

Primera acreditación: Desde el 31 de Agosto de 2001

Vigencia de la Acreditación: hasta el 31 de Agosto de 2019

Santiago de Chile, 26 de Octubre de 2015

ALCANCE DE LA ACREDITACION DE SERVICIOS DE INGENIERIA SINCO LTDA., CONCON, COMO ORGANISMO DE INSPECCION, TIPO A

AREA : PRODUCTOS PARA COMBUSTIBLES

SUBAREA : RECIPIENTES PARA COMBUSTIBLES LIQUIDOS Y GASEOSOS, SEGUN CONVENIO INN-SEC

Producto	Norma/Especificación	Método de inspección
Estanques autosoportantes de GLP sobre boggies de ferrocarril (Clase 112 y 114)	SEC PC 79 13-11-1996	- Inspección Visual - Prueba neumática - Inspección radiográfica - Inspección por líquidos penetrantes - Inspección por partículas magnéticas - Medición de espesores - Prueba hidrostática - Prueba neumática
Estanques de acero para almacenamiento de combustibles líquidos, en servicio	SEC PC 111 12-04-1996	- Inspección Visual - Inspección radiográfica - Inspección por líquidos penetrantes - Inspección por partículas magnéticas - Medición de espesores - Prueba hidrostática - Prueba neumática
Estanques de transporte para GLP en servicio	SEC PC 75 08-08-1995	- Inspección Visual - Inspección radiográfica - Inspección por líquidos penetrantes - Inspección por partículas magnéticas - Medición de espesores - Prueba hidrostática - Prueba neumática
Estanques para transporte de combustibles líquidos, en servicio	SEC PC 110 27-12-1994	- Inspección Visual - Inspección radiográfica - Inspección por líquidos penetrantes - Inspección por partículas magnéticas - Medición de espesores - Prueba hidrostática - Prueba neumática

Producto	Norma/Especificación	Método de inspección
Tanques de acero en servicio, instalados en superficie, para almacenamiento de combustibles líquidos	SEC PC 111/2 03-06-2011	- Inspección visual - Inspección radiográfica - Inspección por líquidos penetrantes - Inspección por partículas magnéticas - Medición de espesores - Prueba hidrostática - Prueba neumática
Tanques estacionarios de presión para almacenamiento de GLP	NCh2427.Of2004, Mod. 2005	- Inspección Visual - Inspección radiográfica - Inspección por líquidos penetrantes - Inspección por partículas magnéticas - Medición de espesores - Prueba hidrostática - Prueba neumática
Tuberías de acero para líneas de transporte y distribución de gas natural	SEC SC-01 12-11-1998	- Inspección Visual - Inspección radiográfica - Inspección por líquidos penetrantes - Inspección por partículas magnéticas - Medición de espesores - Prueba hidrostática - Prueba neumática

Eduardo Ceballos Osorio
Jefe de División Acreditación

Sergio Toro Galleguillos
Director Ejecutivo